AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 344055

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 08.11.2019
Bilag:

Vodskov Vandværk
Grønningen 11
9310 Vodskov
Jytte Mariager

LAB nr:	19-29901, Prøve nr. 391279	**Prøvetager:**	NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	04.11.2019 11:24 - 04.11.2019 11:29
Prøvested:	Vodskov VV Drøvten - Jupiter 70167	**Prøvetagningssted:**	Gl. Hedevej 29, køkken (Pavillon)
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	04.11.2019 - 08.11.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.7**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	**11.6**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**53**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Farve Pt	**1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	10%
Turbiditet	**0.08**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.013**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	19-29902, Prøve nr. 391288	**Prøvetager:**	NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	04.11.2019 11:24 - 04.11.2019 11:34
Prøvested:	Vodskov VV Drøvten - Jupiter 70167	**Prøvetagningssted:**	Gl. Hedevej 29, køkken (Pavillon)
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	04.11.2019 - 08.11.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**10.2**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vodskov Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 08.11.2019

Annemette Christensen

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.